



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Сосновского района

ул. Мира, 17, с. Долгодеревенское, Сосновского района,
Челябинская область, 456510

Директору МОУ «Архангельская
СОШ»

Насырову Р.В.

archool@mail.ru

26.03.2021 № 36 - 2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований федерального
законодательства о пожарной
безопасности

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации
Сосновского муниципального района
Челябинской области

вх.№ _____ от _____

Прокуратурой Сосновского района в ходе надзорной деятельности за соблюдением законодательства о создании безопасных условий обучения и воспитания несовершеннолетних выявлены нарушения требований пожарной безопасности в деятельности МОУ «Архангельская СОШ».

В соответствии с п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В МОУ «Архангельская СОШ» допускаются нарушения требований п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.ст.4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

- в помещении библиотеки, пищеблока тип заполнения проемов в противопожарных преградах, не соответствует требуемому пределу огнестойкости на менее EI 30, требуется противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI 30;

- противопожарные двери отделяющая склад от пищеблока, складского помещения пищеблока, кабинета №15 не имеют приспособлений для самозакрывания;

- стены склада пищеблока и помещение пищеблока в районе двери не выполнены противопожарными не ниже 2-го типа (в районе двери стена гипсокартонная).

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицами, ответственными за работу на

АБ № 030791

данном направлении, могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры Сосновского района, принять меры, направленные на устранение вышеуказанных нарушений действующего законодательства Российской Федерации, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

И.о. прокурора района

советник юстиции



И.Г. Климкова